

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2015	90.1680	0.0000	0.4574	0.4574	8.5017	220.7081	2.6149	40.6189	52.0819	0.0000		
02/08/2015	90.0522	0.0000	0.5979	0.5979	8.7712	217.7071	2.3087	40.4510	51.9325	0.0000		
03/08/2015	90.0522	0.0000	0.5979	0.5979	8.7713	217.3766	2.6801	40.4510	51.9325	0.0000		
04/08/2015	90.1225	0.0000	0.5924	0.5924	8.7092	218.6052	2.3886	40.4335	51.9027	0.0000		
05/08/2015	90.1327	0.0000	0.5636	0.5636	8.7117	217.7482	2.5900	40.4555	51.9521	0.0000		
06/08/2015	90.1279	0.0000	0.5395	0.5395	8.7421	217.7892	2.7271	40.4732	51.9718	0.0000		
07/08/2015	90.1312	0.0000	0.5260	0.5260	8.7519	217.8217	2.4176	40.4806	51.9813	0.0000		
08/08/2015	90.0778	0.0000	0.4910	0.4910	8.8397	218.0095	2.4250	40.5194	51.9790	0.0000		
09/08/2015	90.0404	0.0000	0.4564	0.4564	8.9087	218.0413	1.9266	40.5543	52.0535	0.0000		
10/08/2015	90.0406	0.0000	0.4564	0.4564	8.9085	218.6261	2.7447	40.5543	52.0535	0.0000		
11/08/2015	89.9922	0.0000	0.3630	0.3630	9.0432	218.5240	2.4970	40.6281	52.1397	0.0000		
12/08/2015	90.0240	0.0000	0.3679	0.3679	9.0084	218.4643	2.1872	40.6194	52.1291	0.0000		
13/08/2015	90.0806	0.0000	0.4073	0.4073	8.9148	218.2127	2.2110	40.5766	52.0867	0.0000		
14/08/2015	90.0390	0.0000	0.3565	0.3565	8.9994	218.4805	2.2588	40.6251	52.1390	0.0000		
15/08/2015	89.7771	0.0000	0.4794	0.4794	9.3073	217.1997	2.2789	40.5549	52.0443	0.0000		
16/08/2015	89.7771	0.0000	0.4794	0.4794	9.3073	217.2681	2.3665	40.5549	52.0443	0.0000		
17/08/2015	89.6355	0.0000	0.5302	0.5302	9.7431	213.7826	2.4488	40.4377	51.9589	0.0000		
18/08/2015	89.7265	0.0000	0.3545	0.3545	9.4754	217.3367	2.1177	40.6552	52.1570	0.0000		
19/08/2015	89.7211	0.0000	0.3439	0.3439	9.4900	217.3557	1.9923	40.6643	52.1648	0.0000		
20/08/2015	90.0827	0.0000	0.2975	0.2975	8.7401	221.9729	2.6424	40.7668	52.2501	0.0000		
21/08/2015	90.7405	0.0000	0.1463	0.1463	7.1275	231.6225	3.2087	41.0689	52.4719	0.0000		
22/08/2015	90.7199	0.0000	0.1382	0.1382	7.1529	231.7132	2.9876	41.0824	52.4665	0.0000		
23/08/2015	90.7141	0.0000	0.1393	0.1393	7.1591	231.7192	2.9802	41.0799	52.4743	0.0000		
24/08/2015	90.7894	0.0000	0.1560	0.1560	7.0856	231.4994	2.9993	41.0465	52.4526	0.0000		
25/08/2015	90.6974	0.0000	0.1326	0.1326	7.1739	231.8415	3.2309	41.0955	52.4914	0.0000		
26/08/2015	90.7672	0.0000	0.1449	0.1449	7.1069	232.0027	2.9796	41.0626	52.4643	0.0000		
27/08/2015	90.7294	0.0000	0.1291	0.1291	7.1537	231.9364	2.8200	41.0899	52.4882	0.0000		
28/08/2015	90.7468	0.0000	0.1263	0.1263	7.1365	231.8371	3.0414	41.0840	52.4866	0.0000		
29/08/2015	90.7137	0.0000	0.1278	0.1278	7.1562	232.0145	3.0561	41.0950	52.4920	0.0000		
30/08/2015	90.7458	0.0000	0.1402	0.1402	7.1239	231.9450	3.2457	41.0744	52.4755	0.0000		
31/08/2015	90.7458	0.0000	0.1402	0.1402	7.1239	232.0044	3.1630	41.0744	52.4755	0.0000		

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.6355	0.0000	0.1263	0.1263	7.0856	213.7826	1.9266	40.4335	51.9027	0.0000		
Promedio	90.2552	0.0000	0.3477	0.3477	8.3273	222.9408	2.6302	40.7396	52.1998	0.0000		
Máximo	90.7894	0.0000	0.5979	0.5979	9.7431	232.0145	3.2457	41.0955	52.4920	0.0000		
Dev. Est.	0.38630475	0	0.17460031	0.17460031	0.93373872	6.81352539	0.3850297	0.2651355	0.22187973	0		

Observaciones: Para los días 02, 03, 09, 10, 15 & 16 se reflejan valores de tabla fija, ésto derivado a que el cromatografo no logró realizar la autocalibración pertinente.
Para el día 31 se reportan valores en "cero" apartir de la hora 11:00am, ello debido a paro de operación por mantenimiento al cromatografo. Por lo cual solo los parametros determinados en la hora 10:00am son considerados dentro del cálculo de energía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2015	89.4187	0.0000	0.6181	0.6181	8.6984	225.1459	3.9059	40.8673	52.3299	0.0000
02/08/2015	90.0522	0.0000	0.5979	0.5979	8.7713	217.8116	3.8119	40.4510	51.9325	0.0000
03/08/2015	90.0522	0.0000	0.5979	0.5979	8.7713	217.6740	3.6732	40.4510	51.9325	0.0000
04/08/2015	89.9242	0.0000	0.6636	0.6636	8.7998	243.5431	4.0239	40.4766	51.9701	0.0000
05/08/2015	90.0011	0.0000	0.6500	0.6500	8.7347	217.8166	3.9096	40.4734	51.9725	0.0000
06/08/2015	90.0814	0.0000	0.5753	0.5753	8.7517	217.8340	4.0811	40.4825	51.9828	0.0000
07/08/2015	90.1033	0.0000	0.5400	0.5400	8.7646	217.8810	3.4992	40.4897	51.9982	0.0000
08/08/2015	89.9796	0.0000	0.5271	0.5271	8.8994	218.1843	3.3419	40.5568	52.0605	0.0000
09/08/2015	90.0357	0.0000	0.4564	0.4564	8.9134	218.1622	3.2522	40.5543	52.0535	0.0000
10/08/2015	90.0406	0.0000	0.4564	0.4564	8.9085	218.6833	3.8179	40.5543	52.0535	0.0000
11/08/2015	89.5990	0.0000	0.4542	0.4542	9.3457	218.6322	3.7470	40.6538	52.1671	0.0000
12/08/2015	89.8839	0.0000	0.4268	0.4268	9.0828	219.0675	3.5851	40.6666	52.1753	0.0000
13/08/2015	90.0484	0.0000	0.4279	0.4279	8.9254	218.2670	3.6147	40.5840	52.1033	0.0000
14/08/2015	89.9669	0.0000	0.3960	0.3960	9.0289	218.6193	3.3447	40.6452	52.1656	0.0000
15/08/2015	89.7771	0.0000	0.4794	0.4794	9.3073	217.4005	3.5961	40.5549	52.0443	0.0000
16/08/2015	89.7771	0.0000	0.4794	0.4794	9.3073	217.3192	3.5219	40.5549	52.0443	0.0000
17/08/2015	89.3976	0.0000	0.7017	0.7017	9.8055	214.0560	4.4753	40.5042	52.0564	0.0000
18/08/2015	89.6001	0.0000	0.4785	0.4785	9.4772	217.3766	3.2378	40.6662	52.1767	0.0000
19/08/2015	89.6498	0.0000	0.3839	0.3839	9.5196	217.4529	3.3738	40.6856	52.1892	0.0000
20/08/2015	88.4727	0.0000	0.3746	0.3746	9.2812	231.0917	3.9640	41.0085	52.4315	0.0000
21/08/2015	90.6965	0.0000	0.1623	0.1623	7.1305	231.7874	4.6631	41.0764	52.4868	0.0000
22/08/2015	90.6940	0.0000	0.1457	0.1457	7.1636	231.9803	4.1806	41.0882	52.4892	0.0000
23/08/2015	90.4092	0.0000	0.1669	0.1669	7.4041	231.9789	4.1482	41.0860	52.4857	0.0000
24/08/2015	90.7303	0.0000	0.1652	0.1652	7.1197	231.8163	4.0835	41.0710	52.4756	0.0000
25/08/2015	90.5712	0.0000	0.1524	0.1524	7.2687	232.2979	4.5234	41.1289	52.5204	0.0000
26/08/2015	90.6379	0.0000	0.1654	0.1654	7.1872	240.2849	4.7015	41.1177	52.5084	0.0000
27/08/2015	90.6641	0.0000	0.1681	0.1681	7.1677	232.1164	4.0429	41.1063	52.5008	0.0000
28/08/2015	90.6809	0.0000	0.1323	0.1323	7.1540	232.0785	4.2888	41.1002	52.5004	0.0000
29/08/2015	90.5536	0.0000	0.1428	0.1428	7.1940	232.9113	4.2231	41.1176	52.5141	0.0000
30/08/2015	90.7457	0.0000	0.1402	0.1402	7.1239	232.1380	4.5268	41.0745	52.4755	0.0000
31/08/2015	90.7458	0.0000	0.1402	0.1402	7.1239	232.4791	4.5895	41.0744	52.4755	0.0000
Máximo	90.7458	0.0000	0.7017	0.7017	9.8055	243.5431	4.7015	41.1289	52.5204	0.0000

Observaciones: Para los días 02, 03, 09, 10, 15 & 16 se reflejan valores de tabla fija, ésto derivado a que el cromatografo no logró realizar la autocalibración pertinente. Para el día 31 se reportan valores en "cero" apartir de la hora 11:00am, ello debido a paro de operación por mantenimiento al cromatografo. Por lo cual solo los parametros determinados en la hora 10:00am son considerados dentro del cálculo de energía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2015	91.0769	0.0000	0.2286	0.2286	8.1079	217.7204	0.7619	40.4431	51.9241	0.0000
02/08/2015	90.0526	0.0000	0.5979	0.5979	8.7708	217.5736	1.0028	40.4510	51.9325	0.0000
03/08/2015	90.0522	0.0000	0.5979	0.5979	8.7713	217.2460	1.3216	40.4510	51.9325	0.0000
04/08/2015	90.3743	0.0000	0.5531	0.5531	8.5223	217.3435	1.0937	40.3665	51.3924	0.0000
05/08/2015	90.3329	0.0000	0.5467	0.5467	8.5314	217.6251	0.9604	40.3798	51.8657	0.0000
06/08/2015	90.1579	0.0000	0.5262	0.5262	8.7271	217.6805	1.4280	40.4618	51.9520	0.0000
07/08/2015	90.1611	0.0000	0.5166	0.5166	8.7321	217.7774	0.8323	40.4680	51.9679	0.0000
08/08/2015	90.1932	0.0000	0.4526	0.4526	8.7647	217.8324	0.7815	40.4791	51.0089	0.0000
09/08/2015	90.0406	0.0000	0.4564	0.4564	8.9085	217.9606	0.8935	40.5543	52.0530	0.0000
10/08/2015	90.0406	0.0000	0.4564	0.4564	8.9085	218.5449	0.9875	40.5543	52.0535	0.0000
11/08/2015	90.1170	0.0000	0.3374	0.3374	8.9484	218.4023	0.7461	40.5425	52.0535	0.0000
12/08/2015	90.1910	0.0000	0.3277	0.3277	8.8880	218.0400	0.8167	40.5509	52.0613	0.0000
13/08/2015	90.1426	0.0000	0.3875	0.3875	8.8773	218.1539	0.8280	40.5522	52.0655	0.0000
14/08/2015	90.1285	0.0000	0.3334	0.3334	8.9384	218.2527	0.7577	40.5849	52.0976	0.0000
15/08/2015	89.7771	0.0000	0.4794	0.4794	9.3073	217.1298	0.5923	40.5549	52.0443	0.0000
16/08/2015	89.7771	0.0000	0.4794	0.4794	9.3073	217.1947	0.7719	40.5549	52.0443	0.0000
17/08/2015	89.8615	0.0000	0.4322	0.4322	9.6204	213.3968	1.2991	40.3258	51.8384	0.0000
18/08/2015	89.8964	0.0000	0.3404	0.3404	9.3262	217.2731	0.6214	40.5549	52.0443	0.0000
19/08/2015	89.8124	0.0000	0.3214	0.3214	9.4253	217.1465	0.7328	40.6242	52.1286	0.0000
20/08/2015	92.3620	0.0000	0.1770	0.1770	7.3023	217.2603	1.0618	40.6328	52.1369	0.0000
21/08/2015	90.8128	0.0000	0.1429	0.1429	7.0976	231.4071	1.3640	41.0268	52.4524	0.0000
22/08/2015	90.7600	0.0000	0.1350	0.1350	7.1217	231.6040	1.3680	41.0704	52.1485	0.0000
23/08/2015	90.7531	0.0000	0.1364	0.1364	7.1298	231.5546	1.2702	41.0694	52.3480	0.0000
24/08/2015	90.9346	0.0000	0.1458	0.1458	7.0544	231.2476	1.5408	41.0192	52.4328	0.0000
25/08/2015	90.7866	0.0000	0.1166	0.1166	7.1196	231.2260	1.4807	41.0556	52.4570	0.0000
26/08/2015	90.8572	0.0000	0.1233	0.1233	7.0575	231.3142	1.4054	41.0213	52.4384	0.0000
27/08/2015	90.9985	0.0000	0.1033	0.1033	7.0681	231.4662	1.4647	41.0120	52.4189	0.0000
28/08/2015	90.8048	0.0000	0.1215	0.1215	7.1107	231.4295	1.6807	41.0636	52.4652	0.0000
29/08/2015	90.7778	0.0000	0.1146	0.1146	7.1175	231.5969	1.3482	41.0692	52.4664	0.0000
30/08/2015	90.7458	0.0000	0.1402	0.1402	7.1239	231.6886	0.1437	41.0744	52.4755	0.0000
31/08/2015	90.7458	0.0000	0.1402	0.1402	7.1239	231.6498	1.2222	41.0744	52.4755	0.0000
Mínimo	89.7771	0.0000	0.1033	0.1033	7.0544	213.3968	0.1437	40.3258	51.0089	0.0000

Observaciones: Para los días 02, 03, 09, 10, 15 & 16 se reflejan valores de tabla fija, ésto derivado a que el cromatografo no logró realizar la autocalibración pertinente. Para el día 31 se reportan valores en "cero" apartir de la hora 11:00am, ello debido a paro de operaración por mantenimieto al cromatografo. Por lo cual solo los parametros determinados en la hora 10:00am son considerados dentro del cálculo de energía.