

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJAA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/03/2021	96.5108	0.0000	0.0286	0.0286	3.1540	202.4006	6.6698	38.8746	51.3216	0.0000		
02/03/2021	96.4627	0.0000	0.0244	0.0244	3.2026	202.7630	6.6540	38.8938	51.3335	0.0000		
03/03/2021	94.4902	0.0000	0.0491	0.0491	5.1934	205.7665	5.4204	39.4138	51.6196	0.0000		
04/03/2021	93.5804	0.0000	0.0500	0.0500	6.1182	207.0307	4.8521	39.6620	51.7484	0.0000		
05/03/2021	93.5487	0.0000	0.0431	0.0431	6.1524	207.5548	3.3369	39.6779	51.7550	0.0000		
06/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	93.5487	0.0000	0.0244	0.0244	3.1540	202.4006	3.3369	38.8746	51.3216	0.0000		
<b>Promedio</b>	94.9185	0.0000	0.0390	0.0390	4.7641	205.1031	5.3866	39.3044	51.5556	0.0000		
<b>Máximo</b>	96.5108	0.0000	0.0500	0.0500	6.1524	207.5548	6.6698	39.6779	51.7550	0.0000		
<b>Dev. Est.</b>	1.48071415	0	0.01185156	0.01185156	1.49798987	2.39512583	1.39115487	0.39769427	0.21513971	0		

Observaciones: \* En los días del 01-05, no se detecta desviación en la calidad química del gas.  
\* A partir del día 6 no se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	96.5550	0.0000	0.0319	0.0319	3.1823	202.6816	7.9398	38.8880	51.3324	0.0000
02/03/2021	96.5381	0.0000	0.0300	0.0300	3.2388	203.3634	7.9315	38.9077	51.3427	0.0000
03/03/2021	96.4839	0.0000	0.0790	0.0790	6.1200	207.1756	7.6320	39.6581	51.7468	0.0000
04/03/2021	93.6059	0.0000	0.0544	0.0544	6.1309	207.2067	6.0966	39.6661	51.7522	0.0000
05/03/2021	93.5487	0.0000	0.0431	0.0431	6.1524	207.5548	3.3369	39.6779	51.7550	0.0000
06/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Máximo</b>	96.5550	0.0000	0.0790	0.0790	6.1524	207.5548	7.9398	39.6779	51.7550	0.0000

Observaciones: \* En los días del 01-05, no se detecta desviación en la calidad química del gas. \*\*  
 A partir del día 6 no se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	96.4821	0.0000	0.0259	0.0259	3.1104	202.1170	5.0000	38.8482	51.3114	0.0000
02/03/2021	96.4256	0.0000	0.0217	0.0217	3.1288	202.1742	4.8557	38.8658	51.3135	0.0000
03/03/2021	93.5624	0.0000	0.0253	0.0253	3.1822	202.5228	3.1745	38.8774	51.3226	0.0000
04/03/2021	93.5672	0.0000	0.0475	0.0475	6.0945	206.1508	3.3941	39.6565	51.7453	0.0000
05/03/2021	93.5487	0.0000	0.0431	0.0431	6.1524	207.5548	3.3369	39.6779	51.7550	0.0000
06/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Mínimo</b>	93.5487	0.0000	0.0217	0.0217	3.1104	202.1170	3.1745	38.8482	51.3114	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: \* En los días del 01-05, no se detecta desviación en la calidad química del gas.  
\* A partir del día 6 no se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.